



Utredare
Simon Berg
0410-734227, 0733-511384
Simon.berg@trelleborg.se

Sammanställning av brister i den fysiska arbetsmiljön, Högalids förskola

Bakgrund

Bildningsnämnden beslutade den 28 april 2016 att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till bildningsnämnden i maj månad med en sammanställning av brister i den fysiska arbetsmiljön på Väståkraskolan samt till bildningsnämnden i juni månad med en sammanställning avseende brister på övriga förskole- och skolenheter, att sammanställningar av brister i den fysiska arbetsmiljön ska översändas till servicenämnden för åtgärd samt att begära av servicenämnden att de återkommer till bildningsnämnden senast i september månad med en sammanställning, utifrån påtalade brister och egna inventeringar, som inkluderar redan vidtagna samt planerade åtgärder.

Efter beslut i bildningsnämnden avseende brister i den fysiska miljön på Väståkraskolan enligt ovan, har förvaltningschefen i samråd med ordförande beslutat att bildningsnämnden ska behandla några enheters brister i den fysiska arbetsmiljön åt gången. Vid ordinarie sammanträde i september behandlas brister på Högalids förskola samt Pilevallskolan, byggnad A.

Bildningsförvaltningen har från ansvariga skolledare begärt in uppgifter om föreliggande brister i den fysiska arbetsmiljön på respektive enhet. Respektive skolledare har ombetts kort beskriva varje redovisad brist och dess konsekvenser samt bilägga den dokumentation som finns kopplad till bristen.

Förskolechef för Högalids förskola har påtalat brister enligt nedan och skickat in dokumentation upprättad inom ramen för skolans systematiska arbetsmiljöarbete, protokoll från tillsyn enligt miljöbalken samt rapport från Previa avseende materialprover i lokalerna.

Brister i den fysiska arbetsmiljön

Personal och föräldrar på Högalids förskola upplever och uttrycker oro för brister i den fysiska arbetsmiljön och dess konsekvenser för barn och personal på förskolan. Previa har genomfört materialprover för att mäta konsekvenserna av fuktskador på förskolan. Under våren sprang rör i golvet läck med vattenskada som följd. Det är kvarstående fukt och mögelproblem i lokalerna. Gamla skador där materialet inte bytts ut i form av missfärgade takplattor, beklädnad runt takfönster och hål i taket.

På en avdelning blir barnen röda i ögonen och uppvisar astmatiska symptom. En personal har slutat arbeta på förskolan på grund av den dåliga arbetsmiljön. Klagomål på grund av irriterade slemhinnor har inkommit.

Föräldrar har varit frågande till miljön på förskolan då det luktar något som beskrivs som "gammal källare" vilket sätter sig i kläderna hos de som vistas i lokalerna. Efter helger och på morgonen luktar det instängt i förskolan.

En av avdelningarna har hårda klinkergolv vilket gör att ljud- och bullernivån är hög. Ett mjukare och mer bullerdämpande golv efterfrågas.

Andra saker vilka behöver åtgärdas och som har anmälts till serviceförvaltningen är bland annat en läckande toalett och ett krossat fönster vilket under två års tid tejplats ihop med silvertejp.

Vidtagna åtgärder

De läckande rören i entrén till Gula avdelningen har under våren bytts ut, då även angränsande rums golv brutits upp för att åtgärda vattenskadan. Hur spridningen av fukten och situationen i grunden ser ut är inte återkopplat till förskolechefen.

Det har under flera år varit problem med fukt och mögelbildning på förskolan. Provtagning har genomförts som visar på problemen. Åtgärder av kosmetisk karaktär har vidtagits men grundproblemen uppges inte ha blivit åtgärdade.

Förskolans lokaler förvaltas av Riksbyggen. Liksom andra verksamheter som finns i lokaler som inte ägs av kommunen upplever Högalids förskola att processerna kring felanmälningar är långa och omständiga och att ansvarsfördelningen mellan serviceförvaltningen, som är bildningsnämndens hyresvärd, och fastighetsägaren är oklar. Brister i arbetsmiljön felanmäls men blir inte åtgärdade.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att översända sammanställningen av brister i den fysiska arbetsmiljön på Högalids förskola till servicenämnden för åtgärd, samt

att begära av servicenämnden att de återkommer till bildningsnämnden senast i november månad med en sammanställning av brister på Högalids förskola, påtalade och utifrån egna inventeringar, som inkluderar redan vidtagna samt planerade åtgärder.

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn på förskolan har inte involverats i arbetet med det aktuella ärendet.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?

Ärendets syfte är att säkerställa en god arbetsmiljö för barn och personal på förskolan. Barnens perspektiv är även beaktat genom den dokumentation som är upprättad inom skolans arbetsmiljöarbete och som ligger till grund för sammanställningen.