



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

Daniel.wargren@trelleborg.se

Revidering av avfallsföreskrifter

Sammanfattning

Tekniska serviceförvaltningen föreslår att avfallsföreskrifterna antagna av kommunfullmäktige 2021-01-25 (§34) revideras för att ta hänsyn till differentierade tömningsintervall av minireningsverk. Enligt gällande föreskrifter ska samtliga enskilda minireningsverk tömmas enligt tillverkarens anvisningar men dock minst en gång per år.

Föreslagen revidering innebär att tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av tillsynsmyndigheten. I övrigt ska leverantörens anvisningar (vid användning, tömning med mera) följas så att anläggningen upprätthåller en god funktion och slamkvalitet.

Se vidare i tjänsteskrivelsen, rubrik Ärendet, för ytterligare information.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse, TSN 2022/32

Föreslagna avfallsföreskrifter (bilaga till ärende TSN 2022/32)

Revidering avfallsföreskrifter, KF 2021-06-16, §224

Beslut om antagande av Renhållningsordning 2021-2030 (avfallsföreskrifter och kretsloppsplan), KF 2021-01-25, §34

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade avfallsföreskrifter.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ärendet

Gällande avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25, § 34. Föreskrifterna reviderades 2021-06-16 §224 avseende tömningsintervall för fettavskiljare.

Det har emellertid framkommit att föreskrifterna gällande tömningsintervall för minireningsverk behöver förtydligas. Föreskrifterna medför med dagens utformning att samtliga fastigheter med enskilda minireningsverk är bundna till tömning enligt tillverkarens anvisningar men dock minst en gång per år.

Då vissa av tillverkarna rekommenderar ett längre tömningsintervall föreslår tekniska serviceförvaltningen att ordalydelsen revideras så att hänsyn tas till den enskilda anläggningen.

Förslagen revidering av bestämmelserna i avfallsföreskrifterna

Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare.

TYP AV ANLÄGGNING	BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL
Slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk slamavskiljare anslutna till WC.	Tömning ska ske efter behov/leverantörens anvisningar för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren/minireningsverket, men minst en gång per år.
Minireningsverk	Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av tillsynsmyndigheten. I övrigt ska leverantörens anvisningar följas (vid användning, tömning med mera) så att anläggningen upprätthåller en god funktion och slamkvalitet.

Nuvarande bestämmelse i avfallsföreskrifterna

Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare.

TYP AV ANLÄGGNING	BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL
Slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk anslutna till WC.	Tömning ska ske efter behov/leverantörens anvisningar för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren/minireningsverket, men minst en gång per år.
Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten	Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i slamavskiljaren, dock minst vart fjärde år.