

## **Bilaga 1 Arenakrav 2018 - Besiktningsprotokoll**

# **ARENAKRAV 2018**

## **BESIKTNINGSPROTOKOLL**

### **FÖR ALLSVENSKAN**

**Datum:** 2017 - 12 - 08

**Ordinarie arena för:** Trelleborgs FF

**Reservarena för:**

**Närvarande representanter för:**

**Föreningen/IdrottsAB:** Mattias Kronwall & Madeleine Badelt

**Arenaägaren:** Fredrik Seger

**Polisen:** Bo Andersson

**Räddningstjänsten:** Christer Lindell

**SvFF:s besiktningsman:** Ola Rydén

**Övrig personal från SvFF:** Pierre Blomqvist

Förening ska vid besiktningsstillfället presentera följande handlingar:

- Protokoll från besiktning av mobila läktare,
- Förbindelse om hållbarhet från läktarleverantör (mobil läktare),
- Mätprotokoll för planbelysning (inte äldre än två år),
- Arenakarta,
- FIFA 2 Star-certifikat för konstgräs (i förekommande fall),
- Skiss över sektionering av supportrar (som är godkänd av polis och räddningstjänst),
- Bemanningsplan över publikvärdar och ordningsvakter,
- Evakueringsplan,
- Tillstånd för kameraövervakning,
- Eventuella dispensbeslut.

## ANLÄGGNINGSKRITERIER

1. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har spelplan av konstgräs behöver inte plantäckning finnas.

Uppfylls kraven?

JA

Not: Matchesaver

2. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen, tält med varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen spelbar enligt första stycket.

Uppfylls kraven?

JA

Not: Tält

3. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita linjer.

Uppfylls kraven?

JA

Not: 105 x 65 m

4. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro Standard.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Naturgräs

5. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.

Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.

På arenan ska det finnas en extra målställning som snabbt ska kunna installeras om så krävs.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

6. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

7. Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter, 25 sittplatser, en massagebänk och en taktiktavla.

Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska minst innehålla minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord.

Arenan ska vara utformad så att lagen och domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till spelplanen, till exempel genom en spelartunnel. Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.

Uppfylls kraven? NEJ

Not: Hemmalagets omkl. rum har endast 4 duschar och 1 toalett. Kan lösas med ett extra omkl. rum mitt emot där fler duschar och 1 till toalett finns. Saknas vid denna lösning i så fall en toalett. Bortalaget erbjuds 2 st omkl. rum med fler än 5 duschar men endast 2 st toaletter, saknar således 1 toalett även här.

8. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det tekniska området får inte understiga åtta meter.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

9. Arenans sittplatser ska vara numrerade.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

10. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så att det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradänger. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.

Uppfylls kraven?

JA

Not: På ståplatsläktaren som finns idag uppfylls kravet. Föreningen vill installera en ny mobil läktare på ena kortsidan. Evakueringsplanen måste då uppdateras och den nya mobila läktaren besiktas på slutbesiktningen.

11. Det ska på arenan finnas ett särskilt rum för medicinsk behandling av spelare och domare. Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filter, sjukbrits och telefon.

Utöver detta rum ska det på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme för åskådare. Dessa utrymmen ska bemannas av sjukvårdare och förses med filter, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.

Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Befintlig sjukvårdsrum för åskådare ej godkänt då ingen rullstol kan komma in i sjukrummet. Ola rekommenderade uppmärksatta behandlingsutrymmen som alternativ.

- 12.** Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för allmänheten eller media. Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av ett väntrum och ett provrum med tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i provrummet eller i direkt avskild anslutning till detta rum.

Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning. Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller klädska och vara utrustat med ett kylskåp.

Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten och ett låsbart skåp.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

- 13.** Det ska finnas en lokal utan insyn som är anpassad för att hålla matchmöte i vid avbruten match.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

- 14.** Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation ska vara möjlig.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

- 15.** Försäljning och servering ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

16. Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska finnas.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

17. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara utrustat med eluttag, fast eller trådlös tillgång till internet eller annan likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. Kommunikation med fjärdedomare och bildproducent ska vara möjlig.

Uppfylls kraven?

JA

Not: Kommunikation mellan speakerbåset/ledningshytten med innerplan kommer att ske via Walkie-talkies.

18. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

19. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare och en urinoar per 125 åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten. Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Underlag på antal toaletter och urinoarer ska presenteras på slutbesiktningen.

20. Mediarepresentanter ska ha minst en särskild entré.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

21. En receptionsdisk/plats ska finnas där sena ackrediteringar och mediainformation kan hämtas.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

22. Minst 50 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Minst 25 av dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Idag endast 20 st platser med arbetsbänkar. Kommer att bygga till så det blir minst 25 st.

23. Det ska finnas tre platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre sittplatser. Vid direktsända matcher ska kommentatorsplatser finnas på läktaren, vilka specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer. Denna ska finnas i nära anslutning till spelartunneln eller motsvarande plats och ha en belysning av god kvalitet.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Finns endast 2 st kommentatorsbås, den tredje platsen har man löst ute på pressläktaren. I Allsvenskan är detta ej en optimal lösning.

24. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund. Studioplatsen ska även vara skyddad.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

25. Platser ska ordnas för placering av erforderligt antal fasta och rörliga TV-kameror. Det ska finnas en centrerad plats vid mittlinjen samt två platser placerade i höjd med respektive 16-meterslinje.

Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 10 kvadratmeter stor och ska placeras på en höjd som kan ge kameran en vinkel på 15-20 grader mot planens mittpunkt.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Kameraplattformen ej 10 m<sup>2</sup>. Ola kontakter TV för avstämning samt angående kamera vid respektive 16-meterslinje och även titta lösningen runt "flashzone".

26. Arbetsrum för media ska finnas på arenan, utrustat med eluttag samt ha fast eller trådlös tillgång till internet. Herr- och damtoaletter ska finnas i anslutning till lokalen. Lokalen ska vara utrustad med ljudsystem. Plats för så kallad "mixed zone" ska definieras i anslutning till omklädningsrum/spelargång.

Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst 100 kvadratmeter.

Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara utrustat med ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, en split box, ljudsystem samt 50 sittplatser.

Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Arbetsrum för media och tillika presskonferensrum är idag i ett omklädningsrum och är betydligt mindre än 100 m<sup>2</sup>.

27. Uppställningsplatsen för OB-bussar ska vara inhägnad med staket och finnas i närheten av den läktare där kamerorna är placerade. Det krävs två 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_



28. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och ledsagare. Dessa ska vara utrustade med bl.a.

- ramper för rullstolar,
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till platserna,
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och
- vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

29. Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan beskaffenhet att personer med funktionsnedsättning, t.ex. rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig obehindrat inom arenaområdet.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

30. Varje arena ska vara försedd med ett ledningsrum med fullständig överblick över arenans åskådarutrymmen. Ledningsrum för polisen, med plats för minst fyra personer, ska finnas. Ledningsrummet ska vara av tillräcklig storlek och anpassat för ändamålet. Utrustningen ska som minimikrav bestå av kameraövervakningsutrustning, inklusive dokumentationsutrustning samt intern och extern telefonkommunikation.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Ledningsrummet rymmer ej plats för 4-5 st personer. 3 st övervakningskameror för alla publik och täcker ej entréerna. Föreningen skickar in till SvFF bildprover av kameraövervakningssystemet.

31. Installerad planbelysning får inte understiga:

- 1200 lux vertikalt,
- Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 1200 lux mot fast/huvudkamera samt 800 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar,
- Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6. Se bilaga A.

Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in giltigt belysningsmättningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i två år från dagen för testets genomförande. Dessa underlag ska finnas framtagna till besiktningstillfället.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Senaste mätningen visade 821 lux

32. Endast 50 % av arenans totala publikkapacitet får användas som ståplats.

Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal sittplatser samt ståplatsutrymmen på arenans läktare.

Det ska på arenan finnas minst 3 000 sittplatser under tak.

Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.

Uppfylls kraven? JA

Not: 3029 st sittplatser under tak. Föreningen har planer på att utöka antalet sittplatser under tak för att kunna ha större åskådarkapacitet på ståplatsläktare.

33. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

Uppfylls kraven? JA

Not: Bakom assisterade domare

34. Arenan ska ha ett särskilt rum avsett för match- och säkerhetsdelegat. Delegaten ska från rummet, vilket ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen för lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös tillgång till internet.

Uppfylls kraven? JA

Not: \_\_\_\_\_

35. Arenan ska inneha 500 VIP-stolar som fördelas enligt överenskommelse inom SEF. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade mellan de två straffområdena.

Det ska finnas avskilda ytor om 400 kvadratmeter avsedd för representation (hospitality).

Uppfylls kraven? NEJ

Not: Hospitality området ej 400 m<sup>2</sup>. Idag finns 2 utrymmen på totalt 100 m<sup>2</sup>.

36. Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstänger eller motsvarande som möjliggör samtidig flaggning av fem flaggor.

Uppfylls kraven?

JA

Not:\_\_\_\_\_

37. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

Uppfylls kraven?

JA

Not:\_\_\_\_\_

38. Det ska på arenan finnas ett trådlöst nätverk (WiFi) installerat. Nätverket ska ha en kapacitet som gör det möjligt att från samtliga åskådarplatser samtidigt strömma ljud och bild. Ett minimikrav är en kapacitet om 2 Mbit/sek per uppkopplad enhet.

Det trådlösa nätverket ska också vara anpassat för och förse de biljettscanners som används vid insläppen med tillräcklig kapacitet.

Tävlingsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens från kravet.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not:\_\_\_\_\_

## SÄKERHETSKRAV

39. Ett underlag ska presenteras vid besiktningstillfället som visar läktarsektionernas kapacitet, med uppdelning mellan sittplatser och ståplatser, samt en fastställd total publikkapacitet. Maximalt åskådarantal för respektive sektion fastställs av SvFF efter samråd med räddningstjänst, polis och arenaägaren.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: inget underlag presenterades. Ska presenteras på slutbesiktningen.

40. Det ska finnas en avskild sektion av arenan för gästande förenings supportrar, vilka motsvarar minst 10 % av arenans totala publikkapacitet.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

41. Klart avgränsade sektioner ska finnas för såväl hemmalagets som bortagalagets supportrar med möjlighet att kunna utöka den sistnämnda sektionen om behov föreligger. Dessa sektioner ska ha en egen in- och utpasseringar med spärrar. Sektioneringen, d.v.s. avgränsning mot övrig publik, ska vara godkänd av polis och räddningstjänst. Vidare ska det finnas tillgång till erforderligt antal toaletter och serveringsställen inom respektive avgränsat område.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Oklart idag vart hemmalaget och bortagalaget supportrar ska sektioneras. SvFF och Polisens förslag är att ha bortasupportrarna på den västra läktaren som ska byggas upp. Detta för att supportergrupperingarna ska hållas skilda åt och att inte bortasupportrarnas insläpp ska "korka" igen Östervångsvägen. Inom de avgränsade sektionerna ska det finnas toaletter samt serveringstillfällen.

42. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar ska användas för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering ska vara tydligt särskiljbara från övriga läktardelar.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

43. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

44. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Presenterades inte vid besiktningen. Ska framgå av föreningens bemanning- och evakueringsplan.

45. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

46. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

Uppfylls kraven?

JA

Not: Scanners

47. Arenans spärrar ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om ordningsregler (som framgår av 3 kap.14 §), kameraövervakning, vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Det ska inom arenan också finnas skyltar som tydligt anger att det är förbjudet att beträda spelplanen.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Fler skyltar ska beställas.

48. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan försees med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

49. Arenan ska ha grindar för snabbevakering av åskådare samt en i samarbete med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Ingen evakueringsplan upprättad vid besiktningen. Upprättad evakueringsplan skickas in till SvFF.

50. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

51. Två övertäckta avbytarbåsar ska finnas för vardera minst 14 sittande personer. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbåsar.

Uppfylls kraven?

JA

Not:\_\_\_\_\_

52. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.

Uppfylls kraven?

JA

Not:\_\_\_\_\_

53. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.

Supporterbussar ska kunna anvisas parkeringsplats.

Uppfylls kraven?

JA

Not:\_\_\_\_\_

54. Arenan ska vara utrustad med två bårar.

Uppfylls kraven?

JA

Not:\_\_\_\_\_

55. Klara och tydliga hänvisningsskyltar ska göra det enkelt för åskådarna att hitta rätt inne på arenan.

Uppfylls kraven?

JA

Not:\_\_\_\_\_

56. Arenan ska vara utrustad med ett permanent kameraövervakningssystem. Kameraövervakningssystemet ska användas i samband med de tävlingsmatcher föreningen spelar.

Övervakningskamerorna ska användas för att klart och tydligt kunna identifiera åskådare på arenans samtliga läktare. Upplysning om att kameraövervakning sker på arenan ska lämnas genom tydlig skyltning.

Arenan ska, om myndigheterna så godkänner, såväl på insidan som på utsidan vara utrustad med ett permanent kameraövervakningssystem. Kameraövervakningssystemet ska kunna ta stillbilder och ska innefatta färgmonitorer i ledningsrummet.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Kameraövervakningssystem finns på arenan. Endast 3 st kameror, Polisen samt SvFF uppfattning att det är för få för den publikkapacitet föreningen vill uppnå och de täcker inte entréerna. Föreningen ska skicka in stillbilder till SvFF för att kunna bedöma kvaliteten på kamerasystemet.

57. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på och utanför arenan, med hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon), ljustavla och/eller videoskärm.

Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.

Uppfylls kraven?

JA

Not: Använder megafoner vid strömavbrott.

58. Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIP-sektion, avsedd för ev. avvisade ledare.

Uppfylls kraven?

JA

Not: \_\_\_\_\_

59. Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som kan kastas in på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på arenan.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: Alla publika utrymmen måste hårdföras.