



Energichef
Micael Bergquist
0410 - 733819, 0708-817 819
micael.bergqvist@trelleborg.se

Begäran om komplettering ur investeringsram för elnätstation till kvarteret Hyveln

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kvarteret Hyveln har försörjts med en enkelstation som installerades för ca 11 år sedan.

Stationen införskaffades då delar av kvarteret skulle användas som skola och kontor och inte som tidigare som industriell verksamhet. Samtidigt placerades stationen på mer lämplig plats, tidigare stod den inomhus i "Skogs lokaler".

Framåt

Den ursprungliga elnätstationen motsvarar inte den kapacitet som kommer att krävas i samband med de nya byggena inom kvarteret Hyveln, med boende och vårdboende. För detta krävs en station som har dubbel kapacitet i jämförelse med den ursprungliga stationen.





Den nya stationen har anpassats, enligt krav från stadsbyggnadskontoret, för att smälta in i parkmiljön på norra sidan av Glasbruksvägen. Kostnaden för den anpassningen är ca 100 tkr.

Yttrande

Kostnaden för uppförande av ny station samt förläggning av nya kabelanslutningar uppskattades till 1 500 tkr.

Tekniska nämnden beslutade 2018-06-13 § 95 att anslå 1 500 000 kr ur investeringsram elnät för elnätsstation T44.

Det har nu konstaterats att det krävs ett mer omfattande arbete med kabelförläggningen vilket medför att ärendet behöver kompletteras med ytterligare 800 tkr.

Finansiering

Trelleborgs kommuns elnät kommer att belasta elnätets investeringsram för 2018 med $1\,500\,000 + 800\,000 = 2\,300\,000$ kr för uppförandet av elnätsstation och ansluta den till närliggande 10 kV:s och 0,4 kV:s nät.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att anslå ytterligare 800 000 kr, som ett komplement till tidigare beslut TN180613 § 95, ur investeringsram elnät för elnätsstation T44.